


Uwaga:

- Stosować stal min. 1.4301
- Wymiary podano w cm
- Kominiek wentylacyjny wyprowadzić poza teren przejezdny

21	Kominiek wentylacyjny Dn150mm	1
20	Podpora dwuteownik L~1,20m – stal	1
19	Beton technologiczny B20	—
18	Odwodnienie komory – rzqpie	—
17	Umocnienie – kostka betonowa typu POLBRUK	1
16	Drabinka złazowa stalowa L=1,9m	1
15	Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym	1
14	Pierścień wyrównujący 625/100mm beton, B45	1
13	Płyta żelbetowa pokrywowa Dn1200mm	1
12	Dno studni betonowe prefabrykowane beton B45, Dn1200mm	1
11	Zasuwa nożowa Dn100mm – żeliwo/stal – HAWLE nr kat. 3600 z kółkiem ręcznym Dn 100mm nr kat 7840	1
10	Przejście szczelne typu "GPSR" dla rur stalowych Dn100mm	2
9	Rurociąg tłoczny PE Ø110mm	—
8	Kolano spawane (tuki hamburskie) Dn100mm stal k.o. 90°	1
7	Kolano spawane (tuki hamburskie) Dn100mm stal k.o. 45°	2
6	Kołnierz specjalny dla rur PE zabezpieczony przed przesunięciem	2
5	Rura stal k.o. Dn100mm	—
4	Kołnierz Dn50mm	1
3	Zasuwa nożowa Dn50mm – żeliwo/stal – HAWLE nr kat. 3600	1
2	Trójnik redukcyjny Dn100/50mm – stal k.o.	1
1	Zawór na-odpowietrzający do ścieków, kinematyczny Dn50mm, z odejściem kołnierzowym – HAWLE nr kat. 9864	1
L.p.	NAZWA	ILOŚĆ

 <p>ZARZĄD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS 64-100 LIPNO ul. Gracza 1 tel/fax (0-66) 626-71-31</p>	<p>ZAMAWIAJĄCY INWESTOR URZĄD GMINY LIPNO</p>				
	<p>OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU KOMORA Z ZAWOREM NA-ODPOWIETRZAJĄCYM WĘZEL WB</p>				
<p>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI MÓRKOWO - GMINA LIPNO -</p>	<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia budowlane nr 1168/86/L specjalność Instalacyjno - inżynierska członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IB/1613/01</p>	<p>PODPIŚ mgr inż. T. RZEŹNIK</p>	<p>SKALA 1 : 25</p>	<p>NUMER RYSUNKU 23.00</p>	
<p>PROJEKTANT mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia budowlane nr 1168/86/L specjalność Instalacyjno - inżynierska członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IB/1613/01</p>	<p>ASYSTENT mgr inż. T. RZEŹNIK</p>	<p>DATA OPRACOWANIA 12.2007</p>	<p>BRANŻA SANIT.</p>	<p>STADIUM PW</p>	<p>NR OBIEKTU I</p>