



UWAGA !

1. Projektowana ława fundamentowa powinna być posadowiona na głębokości nie niższej niż istniejące ławy fundamentowe
2. Stal zrobotniowa AIII; beton B20
3. Górną pow. płyty fund. pieca wykonać na poziomie posadzki kottowni. Wykonać dylatację płyty od posadzki.

Nr rys. 7	Nazwa rysunku	
Skala 1:50	Przekrój A-A	
Data 12-2012		
Obiekt	Przebudowa budynku technicznego	
Lokalizacja	Lipno ul.Powstańców Wlkp., dz nr ew. gr.379, 431	
Autorzy projektu		
mgr inż. Marek Kraśny	1477/91/Lo	
tb Mieczysław Pachura	364/82/Lo	
inż. arch. Paulina Rękoś	asystent	
Wschowa grudzień 2012		