

POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.


RZĘDNA TERENU ISTN.	108.30	108.35	109.40	109.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	105.46	106.77	106.99	107.21
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.84	1.58	2.41	2.59
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% 96.50m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCW SN8 Dn200mm L=96.50m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	8.00	22.50	44.00
	52.00	44.50	96.50	

SA1.2 SA1.8 SA1.9 SA1.10

UWAGI:

- 1) Roboty ziemne
 - na całej długości kanału podsypka gr. 15 cm ze żwiru, obsypka i zasypka z piasku dowożonego
- 2) Odwodnienia
 - na całej długości kanału pompowanie bezpośrednio z wykopu sączącej się i napływającej wody gruntowej

ZLEWNIA A

 ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS 64 - 100 LEBNO ul. Grodzka 1 tel/fax (0-65) 628-71-31		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR		
		URZĄD GMINY LIPNO		
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI MÓRKOWO - GMINA LIPNO -		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU		
		PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia projektanta nr 118888Lo specjalność inżynierska - inżynieria obrotów WOB w Poznaniu nr ewid. WKP/IB/1613/01		1 : 100/1000	05.00
ASYSTENT	inż. Ł. JANIAK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
ASYSTENT	mgr inż. T. RZEŹNIK		12.2007	SANIT. PW I