



**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Należenie osw. l/1x1
1/1	Wiatrolap	100
1/2	Korytarz	100
1/3	Sala gimnastyczna	300
1/4	Magazyn sprzętu	100
1/5	WC męskie	200
1/6	WC damskie	200
1/7	Szatnia	200
1/8	Holl	100
1/9	Korytarz	100
1/10	Łazienka dzieci	200
1/11	Wiatrolap	100
1/12	WC persolenu	200
1/13	Szatnia	200
1/14	Pom. porządkowe	100
1/15	Telekomunikacja	200
1/16	Korytarz	100
1/17	KGW sala 1	300
1/18	KGW sala główna	300
1/19	KGW sala 2	300
1/20	Gabinet nauczyciela	300
1/21	Sala przedszkolna	300
1/22	Sala lekcyjna	300
1/23	Świetlica	300
1/24	Pom. gospodarcze	100
1/25	Pom. gospodarcze	100
1/26	Jadalnia	200
1/27	Zmywalnia	500
1/28	Korytarz	100
1/29	Pom. socjalne	300
1/30	WC	200
1/31	Pom. gospodarcze	100
1/32	Woźny	200
1/33	Magazyn	100
1/34	Magazyn sprzętu	100
1/35	Magazyn sprzętu	100
1/36	Kuchnia	500
1/37	Korytarz	100
1/38	Sala komputerowa	300
1/39	Serwer	200
1/40	Dyrektor	500
1/41	Kancelaria	500
1/42	Pokój nauczycielski	300
1/43	Wiatrolap	100
1/44	WC persolenu	200
K1	Klatka schodowa	100
K2	Klatka schodowa	100

- Legenda:**
- A Oprawa A LED 48W 4000K 4710lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - B Oprawa B LED 20W 4000K 2850lm IP44  
oprawa przeznaczona do wbudowania w strop podwieszany
  - C1 Oprawa C1 LED 20W 4000K 1990lm IP44  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - C2 Oprawa C2 LED 29W 4000K 2700lm IP44  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - D1 Oprawa D1 LED P2 19W 4000K 2400lm IP40  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - D2 Oprawa D2 LED P2 35W 4000K 4820lm IP40  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - D3 Oprawa D3 LED P2 51W 4000K 7260lm IP40  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - E1 Oprawa E1 LED P1 27W 4000K 2850lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - E2 Oprawa E2 LED P1 35W 4000K 3940lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - E3 Oprawa E3 LED P1 42W 4000K 4930lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - F Oprawa F 25W 4000K 3010lm IP65  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - G1 Oprawa G1 LED 27W 4000K 3320lm IP40  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - G2 Oprawa G2 LED 40W 4000K 4860lm IP40  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - H1 Oprawa H1 LED 17W 4000K IP66 2060lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - H2 Oprawa H2 LED 31W 4000K IP66 4120lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - H3 Oprawa H3 LED 38W 4000K IP66 5150lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - H4 Oprawa H4 LED 40W 4000K IP66 5140lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - I Oprawa I LED WL 37W 4000K 4270lm  
oprawa przeznaczona do montażu na ścianie
  - J Oprawa J LED 43W 4000K 5200lm  
oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
  - AW1 Oprawa AW1 AT 1C LED3 3W  
oprawa oświetlenia awaryjnego; montaż natynkowy
  - AW2 Oprawa AW2 AT 1C LED3 3W  
oprawa oświetlenia awaryjnego; montaż natynkowy
  - AW3 Oprawa AW3 AT 1C LED3 3W  
oprawa oświetlenia awaryjnego; montaż natynkowy
  - AW4 Oprawa AW4 AT 1C LED3 3W  
oprawa oświetlenia awaryjnego; montaż na ścianie
  - AW5 Oprawa AW5 AT 1C LED5 5W IP65  
oprawa oświetlenia awaryjnego; montaż natynkowy
  - EW1 Oprawa EW1 AT 1J LED 1W IP65 z pilotami  
oprawa kierowana oświetlenia awaryjnego; montaż natynkowy
  - EW2 Oprawa EW2 AT 1J LED 1W z pilotami  
oprawa kierowana oświetlenia awaryjnego; montaż natynkowy
  - EW3 Oprawa EW3 AT 1C LED 5W IP65  
oprawa oświetlenia awaryjnego do niskich temp.; montaż natynkowy

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>	<b>KMS projekt</b>		KMS projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno m.kmsprojekt@gmail.com 607-931-651	
	<b>OBJEKT I ADRES:</b>	PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH ul. Szkolna 38, 64-115 Świduchowa	<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Marek ŻELAWSKI specjalność: Instalacje ser. nr W010161/PROJ214	<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Marek ŻELAWSKI
<b>INWESTOR I ADRES:</b>	GMINA LIPNO ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno	<b>NUMER RYSUNKU:</b>	<b>E-2</b>	
<b>BRANŻA:</b>	ELEKTRYCZNA	<b>DATA:</b>	07-2016	<b>SKALA:</b> 1:100