Nazwa obwodu	Zasilanie rozdzielnicy RK z rozdzielnicy RG	Kontrola napięcia	Pompa obiegowa 1 (pom. 07)	Pompa obiegowa 2 (pom. 07)	Gn. 230V (pom. 06, 07)	Oświetlenie (pom. 06, 07)	Oświetlenie awaryjne (pom. 06, 07)	Rezerwa miejsca 30%
Pz [kW]	2,5/1,1	-,-	0,1	0,1	2,0	0,2	0,1	-,-
Aparatura								
Szyna ochronna neutralna								
Typ i przekrój								





OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGI:

1. Rozdzielnicę RK zabudować jako wiszącą, w obudowie z tworzywa wyposażonej w drzwi, II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP65.
2. Szynę ochronną PE w rozdzielnicy uziemić. Rezystancja uziemienia R<10Ω.
3. Przy rozdzielnicy zamontować lokalną szynę uziemiającą LSU.
4. Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń oraz części przewodzące obce przyłączyć, za pomocą linki LgY 6mm do szyny uziemiającej.
5. W rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca.

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa remizy strażackiej

ADRES

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

INWESTOR

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

RYSUNEK

SCHEMAT RK

PROJEKTANT

mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY

inż. Zenon PINDARA
specj. instalacyjna
upr. nr 898/86/Lo

ASYSTENT

mgr inż. Piotr MURACH

BRANŻA	SKALA
elektryczna	
DATA	NR RYS.
07.2017	E.8