



LEGENDA:	
	oprawa biurowa LED 41W 3483lm 4000K IP40 n/t
	oprawa biurowa LED 41W 3483lm 4000K IP40 + oprawa awaryjna LED 2W, 1h, CNBOP n/t
	oprawa biurowa LED 59W 5235lm 4000K IP40 + oprawa awaryjna LED 2W, 1h, CNBOP n/t
	oprawa przemysłowa LED 34W 4400lm 4000K IP65 n/t
	oprawa przemysłowa LED 50W 6400lm 4000K IP65 n/t
	oprawa przemysłowa LED 20W 2600lm 4000K IP65 n/t
	oprawa biurowa LED 50W 6700 lm 4000K IP20
	oprawa ewak. LED 2,6W praca aw. 1h, z autotestem CNBOP, IP40
	oprawa aw. LED 6W praca aw. 1h, z autotestem CNBOP, IP65
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik zmieniowy p/t IP44 (wys. montażu 1,2m)
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 1,2m)
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 1,2m) zał. went.
	czujnik obecności 360°
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (wys. montażu 0,3)
	gn. x-krotnie 230V 2P+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)
	gn. wielokrotnie 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys. montażu 1,2)
	rozdzielnica piętra
	punkt zasilania elektrycznego

OCHRONA OD PORAŻEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO		
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA		
L.p.	pomieszczenie	lx
11	KOMUNIKACJA	100(posadzka)
12	SALA SZKOLENIOWA	500
13	ANEKS KUCHENNY	200
14	POM. BIUROWE	500
15	TOALETY MĘSKA	200
16	MAGAZYN	100

<div></div> <div>Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniego 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnierska 1 tel/fax: 65/5202698 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl</div>	
PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	Budowa remizy strażackiej
ADRES	Lipno, dz. nr 113/1, 113/2 gmina - Lipno
INWESTOR	Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno
RYSUNEK	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIĘTRO
PROJEKTANT	mgr inż. Marek ŻELAWSKI specj. instalacyjna upr. nr WK/P/0161/P/00E/14
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zdzisław PIŃDORGA specj. instalacyjna upr. nr 898/86/10
ASYSTENT	mgr inż. Piotr MURACH
BRANŻA	elektryczna
SKALA	1 : 100
DATA	07.2017
NR RYS. E.2	