

LEGENDA:

- instalacja c.o. - zasilanie - rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD
- instalacja c.o. - powrót - rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD
- instalacja c.o. - zasilanie - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
- instalacja c.o. - powrót - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
- instalacja c.t. - zasilanie - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
- instalacja c.t. - powrót - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219

CO 1 — pion c.o.

Rury stalowe prowadzić pod stropem, rury tworzywowe, wielowarstwowe- w posadzce.
W pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych, takich jak łazienki, czy kuchnia projektuje się grzejniki ocynkowane, zabezpieczone przed korozją, z podłączeniem dolnym środkowym oraz z wbudowanym zespołem zaworowym w kształcie litery T.
W pozostałych pomieszczeniach dobrano grzejniki dwupłytowe, podwójnie ożebrowane, z podłączeniem dolnym środkowym oraz z wbudowanym zespołem zaworowym w kształcie litery T.

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Mińsnieńska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT
Budowa remizy strażackiej

ADRES
Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

INWESTOR
Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

RYSUNEK
RZUT PARTERU INSTALACJA C.O

PROJEKTANT
mgr inż. Leszek Kołodziej
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Łukasz Fiszer
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0344/POOS/09

BRANŻA	SKALA
sanitarna	1 : 100
DATA	NR RYS.
07.2017	S.3