



LEGENDA:

—	zwód poziomy z drutu FeZn Ø8 na uchwytach dystansowych - uchwyt mocować co 1m
—	przewód odprowadzający FeZnØ8 w rurce odgromowej NRO gr. ścianki 5mm, pod dociepleniem
—	połączenie zwodów poziomych na połaciach o różnych poziomach - drut FeZnØ8
	iglica h=1,5m
	złącze probiercze w puszcze dogruntowej



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnierska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
BUDOWLANY

Obiekt: Budowa remizy strażackiej

Adres: Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

Inwestor: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

Instalacja odgromowa

Projektant:

Sprawdzący: mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/PODE/14

Opracował: inż. Zenon PINDARA
specj. instalacyjno-inżynieria
upr. nr 898/86/Lo

Branża: elektryczna
Skala: 1 : 100
Data: 07.2017
Nr rys.: E.4