


OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305

OCHRONA OD PORAŻEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

LEGENDA:	
	uziemiaenie fundamentowe - taśma FeZn 30x4 przyłączona do stali zbrojeniowej na dnie ław fundamentowych
	wypust uzimniący - taśma FeZn 30x4
	złącze probiercze w puszcze dogruntowej

<div><div>Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miświeńska 1 tel/fax: 65/5202698 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl</div></div>	
PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT Budowa remizy strażackiej	
ADRES Lipno, dz. nr 113/1, 113/2 gmina - Lipno	
INWESTOR Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno	
RYSUNEK INSTALACJA UZIEMIENIA	
PROJEKTANT mgr inż. Marek ŻELAWSKI specj. instalacyjna upr. nr WKP/0161/PODE/14	
SPRAWDZAJĄCY Inż. Zenon PINDARA specj. instalacyjna upr. nr 898/86/Lo	
OPRACOWAŁ mgr inż. Piotr MURACH	
BRANŻA elektryczna	SKALA 1 : 100
DATA 07.2017	NR RYS. E.3