



# Urząd Gminy Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

tel. 65 5340-127 fax: 65 5340-109

ZP.271.3.2019

GMINA LIPNO

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

NIP 6972234929 REGON 411050764

Lipno ..08.08.2019

## Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający Gmina Lipno, w związku ze złożonymi zapytaniem do przetargu pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku**” działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), przekazuje treść zapytań oraz udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Na rysunku nr 2 „Rzut przyziemia” wymiar okien opisany na osi okna (100/230) jest niezgodny z wymiarem okna (szerokością) na linii wymiarowej na której pokazano 200 cm. Proszę o ujednoczenie.

**Odpowiedź:**

Szerokość okien to 200cm.

2. Na rysunku nr 2 „Rzut przyziemia” wymiar okien opisany na osi okna (150/230) jest niezgodny z wymiarem okna (szerokością) na linii wymiarowej na której pokazano 200 cm. Proszę o ujednoczenie.

**Odpowiedź:**

Szerokość okien to 200cm.

3. Proszę określić ilość oraz wielkość nawiewników higrosterowanych dla każdego okna dla którego jest on wymagany.

**Odpowiedź:**

Po jednym nawiewniku na każdym oknie w Sali (łącznie 4 nawiewniki) umożliwiające przepływ powietrza na poziomie 25m<sup>3</sup>/h.

4. Proszę o podanie modelu oraz parametrów sufitu ECOPHONE.

**Odpowiedź:**

Sufit podwieszany o następujących parametrach technicznych :

Płyty z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości i wymiarach 600x600 mm

Powierzchnia licowa pokryta powłoką ochronną w kolorze białym

Konstrukcja nośna z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo.

Grubość płyt 15 mm

Klasa pochłaniania dźwięku C

Płyty odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia

Płyty niepalne o odporności ogniowej A2-s1,d0

5. Proszę o wskazanie stolarki do której mają być zamontowane rolety zewnętrzne.

**Odpowiedź:**

Wszystkie okna na sali (4szt) oraz okno w kuchni (1szt).

6. Czy rolety zewnętrzne mają być wbudowane w okno czy jako oddzielne elementy.

**Odpowiedź:**

Rolety wbudowane – nad oknem pod nadprożem.

7. Na rysunku elewacji przy drzwiach zewnętrznych 90/200 pokazany jest daszek nad drzwiami. Czy dostawa i montaż daszku wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to proszę o określenie parametrów daszku.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć montaż daszku nad drzwiami o wymiarach 140x100, o konstrukcji aluminiowej z pokryciem z pleksi.

8. Zgodnie z opinią geotechniczną pod planowaną inwestycją zalegają nasypy niekontrolowane o miąższości 40 cm. Przy założeniu iż poziom parteru znajduje się 16 cm powyżej istniejącego terenu ilość podkładów z piasku wynosi 25 cm. W przedmiarze założono 15 cm. Proszę o uwzględnienie brakujących.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć podkład z piasku na grubości 25 cm

9. Proszę o sprecyzowanie parametrów oraz modelu sufitu ECOPHONE.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 4.

10. Proszę o sprecyzowanie kostki brukowej o gr. 6 cm oraz 8 cm.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć kostkę o grubości 8cm w kolorze szarym o kształcie kostki - behaton.

Z poważaniem

z up. Wójta  
Małgorzata Schwarz  
Sekretarz Gminy

*Sprawę prowadzi:*

*Maja Flieger*

*Główny Specjalista ds. zamówień publicznych*

*tel.: 65 528 79 04*