

Lipno, dnia 31.03.2023 roku

ROŚ.0352.8.2023

Pani
Joanna Płonka
Radna Gminy Lipno

W związku z otrzymanym wnioskiem o interwencję w firmie dostarczającej energię elektryczną jaką jest ENEA Operator dot. problemów w dostawie energii elektrycznej dla części mieszkańców wsi Klonówiec informuję, że wystosowano takie pismo do firmy ENEA Operator.

W odpowiedzi na nasze pismo firma ENEA Operator odpowiedziała, że dokonała analizy pracy sieci elektroenergetycznej dla wskazanego obszaru. Z analizy tej wynika, że w roku 2022 wystąpiło 10 przypadków przerw w dostawie energii elektrycznej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kv i łączny czas przerw w dostawie energii wyniósł 3 godziny, 27 minut i 21 sekund. Dodatkowy raport jakości energii elektrycznej potwierdził jej prawidłowe parametry jakościowe.

W odpowiedzi uzyskano również informację, że hydrofornia, która dostarcza wodę do mieszkańców Klonówca również zasilana jest z tej samej stacji transformatorowej, która została poddana analizie.

Reasumując praca oraz jakość sieci elektroenergetycznej spełnia parametry w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

W przypadku ponownego pojawiania się niedogodności dla mieszkańców wsi Klonówiec związanych z przerwą w dostawie energii elektrycznej do gospodarstw domowych Gmina Lipno ponownie zwróci się z prośbą o interwencję do firmy ENEA Operator.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

z up. WÓJTA
Rafał Józefczak
Kierownik Biura do Spraw S. J. odowiska,
Urząd Gminy i Gospodarki ...anej